

КТИМ 54230061000203627302



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УИД и ИР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

(место принятия решения)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 54-002-2023/0419пп/Д

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной адаптации Граждан", ИНН
5402120561, ОГРН 1025401007334, юридический адрес: 630003, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Владимирский спуск, д. 6

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 54-002-
2023/0419рс от 27.02.2023 года в период с "13" марта 2023 г., 10 час. 00 мин. по "24" марта 2023 г.
16 час. 00 мин.

заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору
Рева В.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Проведено КНМ: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Контрольное (надзорное) мероприятие осуществлено по адресу:

630003, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Владимирский спуск, 6

Для исполнения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие
нарушения:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) с выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | <u>На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационных дверей изнутри без ключа</u> | <u>п. 26 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u> | <u>01.09.2023</u> | |
| 2. | <u>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты</u> | <u>п. 54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u> | <u>01.09.2023</u> | |
| 3. | <u>На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не проводится ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности</u> | <u>п. 54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u> | <u>01.09.2023</u> | |
| 4. | <u>Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (не формируется сигнал запуска СОУЭ от дымовых пожарные извещатели в кабинете №12 и в тамбуре кабинета №5)</u> | <u>п. 54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u> | <u>01.09.2023</u> | |
| 5. | <u>На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов отделки стен, потолков и покрытия путей эвакуации</u> | <u>п. 25 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u> | <u>01.09.2023</u> | |
| 6. | <u>На объекте защиты не проводятся эксплуатационные испытания ограждений на крыше</u> | <u>пп. Б п. 17 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u> | <u>01.09.2023</u> | |
| 7. | <u>На объекте защиты заполнения проемов в противопожарных преградах не соответствуют таблице 24 (дверь электрощитовой деревянная обитая железом)</u> | <u>ст. 88 ч. 3 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</u> | <u>01.09.2023</u> | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

*Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору Климентьев Д.О.*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

«23» марта 2023 г.