

КНМ 54230061000203626687



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 54-002-2023/0440пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному Автономному Учреждению Социального Обслуживания  
Новосибирской Области "Областной Комплексный Центр Социальной Адаптации Граждан",  
ИНН 5402120561, ОГРН 1025401007334, юридический адрес: 630003, Новосибирская область, г.  
Новосибирск, Владимировский спуск, д.6

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 02.03.2023  
года № 54-002-2023/0440рс в период с "13" марта 2023 г., 11 час. 00 мин. по "23" марта 2023 г.  
12 час. 00 мин.

Государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору  
Бессоновым Вячеславом Дмитриевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

Проведено КНМ: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:  
Сальников Михаил Михайлович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Контрольное (надзорное) мероприятие осуществлено по адресу:  
630049, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Весенняя, д 10Б

Для исполнения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие  
нарушения:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<u>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей) (проект 2005 г.)</u>	<u>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</u>	<u>01.10.2023</u>	
2	<u>При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены поручни (выход наружу с левой и правой лестничной клетки)</u>	<u>ст. 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</u>	<u>01.10.2023</u>	
3	<u>Техническое помещение (тепловой узел), складские помещения первого этажа, не выделены противопожарными дверьми</u>	<u>ст. 88 Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</u>	<u>01.10.2023</u>	
4	<u>На объекте защиты не обеспечено 1 раз в год проведение проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты</u>	<u>п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</u>	<u>01.10.2023</u>	
5	<u>Не обеспечен беспрепятственный подъезд к зданию (установлены ворота не соответствующие требованиям пожарной безопасности)</u>	<u>п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</u>	<u>01.10.2023</u>	
6	<u>На объекте защиты не</u>	<u>п. 12 Правил</u>	<u>01.10.2023</u>	

	<u>обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещение электрощитовой, теплового узла, складов на первом этаже)</u>	<u>противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</u>		
<u>7</u>	<u>Отсутствует (не представлена) декларация пожарной безопасности</u>	<u>ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>8</u>	<u>Помещения объекта защиты не в полном объеме оснащены системой пожарной сигнализации (помещение столовой, помещение гостиницы (изолятор), помещение для временного хранения отходов класса «Б»)</u>	<u>прил. №1, Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>9</u>	<u>На объекте защиты под лестничными маршами в левом и правом крыле здания размещаются кладовые помещения</u>	<u>пп. «к» п. 16 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>10</u>	<u>Не соблюдены минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между административным зданием и мастерской (холодный склад) (расстояние фактически составляет 4,8 м)</u>	<u>ст. 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1 п. 4.3 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>11</u>	<u>Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях</u>	<u>ст. 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ от</u>	<u>01.10.2023</u>	

	<u>эвакуации не открываются по направлению выхода из здания (двери эвакуационных выходов, расположенные в лестничных клетках левого и правого крыльев здания)</u>	<u>22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1 п. 4.3 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</u>		
<u>12</u>	<u>На объекте защиты ширина пути эвакуации из лестничной клетки левого крыла здания наружу менее установленной нормы в 1,2 м (фактически составляет 1,27 м, ширина дверного полотна открывающегося на путь эвакуации составляет 0,71 м, ширина пути эвакуации составляет 0,915 м)</u>	<u>ст. 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>13</u>	<u>На объекте защиты ширина пути эвакуации из лестничной клетки правого крыла здания наружу менее установленной нормы в 1,2 м (фактически составляет 1,20 м, ширина дверного полотна открывающегося на путь эвакуации составляет 0,62 м, ширина пути эвакуации составляет 0,89 м)</u>	<u>ст. 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>14</u>	<u>На объекте защиты не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (отсутствует подтверждающая документация)</u>	<u>п. 50 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>15</u>	<u>На объекте защиты допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном замкнутом канале строительной конструкции</u>	<u>ст. 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6 СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"</u>	<u>01.10.2023</u>	
<u>16</u>	<u>На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с</u>	<u>п. 3 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации</u>	<u>01.10.2023</u>	

	<u>разделом XVIII Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (не указан перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты; не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; не указано допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции</u>	<u>Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u>		
17	<u>На объекте защиты отсутствует договор обслуживания на систему пожарного мониторинга</u>	<u>(п. 54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u>	<u>01.10.2023</u>	
18	<u>На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, пожарного мониторинга</u>	<u>(п. 54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479</u>	<u>01.10.2023</u>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Новосибирска  
по пожарному надзору Бессонов В.Д.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«23» марта 2023 г.